



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

ул. Островского, 13, г. Златоуст, Челябинской области, 456209, Российская Федерация,
телефон (8-3513) 66-63-60, телефакс (8-3513) 66-69-99, (e-mail) – zlatecolog@mail.ru.

29.04.2022 г. № 169

на _____ от _____

**Технические условия
на размещение объекта в водоохранной зоне**

При проектировании сетей хозяйственно-бытовой канализации малоэтажного гостиничного комплекса по адресу: г. Златоуст, севернее Борисовского кордона, на земельном участке с кадастровым номером 74:25:0303302:66 необходимо учитывать следующее:

1. Устройство хозяйственно-бытовой канализации предусмотреть со строительством локальных очистных сооружений.

2. Сброс с локальных очистных сооружений на рельеф местности запрещен. Сброс стоков после очистки на рельеф местности, противоречит требованиям природоохранного законодательства, т.к. может привести к заболачиванию и порче земель, на которые производится их сброс, а также к возможному загрязнению подземных вод (п.2 ст.13 закона РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс» РФ; п. 3.2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»).

3. Отвод стоков от локальных очистных сооружений до точки сброса в водный объект производить в закрытом коллекторе.

4. Для исключения загрязнения водного объекта – городской пруд на реке Ай в результате попадания в него сточных вод, сброс сточных вод допускается с концентрациями загрязняющих веществ не превышающими нормативы, установленные 01.05.2020г. ГОСТ Р 58556-2019.

5. Точку сброса очищенных сточных вод согласовать с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу (Росприроднадзор).

6. Согласовать разработанную документацию с Нижне-Обским бассейновым управлением.

Начальник Отдела

П.А. Лавров