



Условные обозначения

- индивидуальный жилой дом с присоединенным участком

- условная граница участка

- проектируемый газопровод низкого давления подземный

- прибрежная защитная полоса р. Тундушка - 50,0м

- водоохранная зона р. Тундушка - 100,0м

- охранная зона существующего газопровода - 2 м

- охранная зона ВЛ-6 кВ - 10 м

- охранная зона ВЛ-0,4 кВ - 2 м

- охранная зона проектируемого подземного газопровода низкого - 2 м

- охранная зона канализации (К) - 2 м

- подземный кабель связи - 2 м

- охранная зона теплотрассы (Т) - 2 м

- охранная зона водопровода (В) - 2 м

- ГРПШ (охранная зона - территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от ограждения).

1. Границы охранной зоны газопровода - вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м с каждой стороны газопровода (Постановление Правительства РФ №1101 от 22.12.11, п.7)
2. На земельных участках, входящих в охранную зону, запрещено:
- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- устраивать скалды и склады;
- огораживать и перегородивать охранные зоны (Постановление Правительства РФ №1101 от 22.12.11, п.14)
3. Минимальное расстояние:
- от фундаментов опор 0,4кВ до подземного газопровода выполнить не менее 1,0м (ПУЗ, п.24.61);
- от фундаментов опор 6,0-10,0кВ до подземного газопровода - 2,5м (ПУЗ, п.25.288, примечание при прокладке по улицам городов ввиду стесненности)

						0813-ПТТи ПМ			
						г. Златоуст			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Число	Подп.	Дата	Газоснабжение жилых домов поселка Центральный	Статус	Лист	Листов
Начальник Директор ГИП		Сметчик Агзамов Ильин					Р	14	
Проверил Выполнил		Исполнитель Сафина				Схема газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и связи М 1:1000	ООО "Златгазстрой"		