

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
постановлением
Администрации
Златоустовского городского
округа



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Златоуст, 2023

Приложение 2. Перечень объектов теплopotребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока

№ п/п	Кадастровый квартал	Адресная привязка	Год сноса	Площадь застройки, м ²		Теплоисточник	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч					
				отопливаемая	жилая		отопление и вентиляция	ГВС (средняя)	ГВС (максимальная)	технология	сумма с учетом средней ГВС	сумма с учетом максимальной ГВС
19	74:25:0304301	Нагорная 2- я, 3	2023	299	197	Котельная №4	0,036	0,000	0,000	0,000	0,068	0,076
20	74:25:0302609	Нижне-Вокзальная 1- я, 49	2023	576	379	Котельная ст. Златоуст	0,069	0,000	0,000	0,000	0,068	0,076
21	74:25:0303009	Парижской Коммуны, 14	2023	393	259	Котельная №6	0,047	0,000	0,000	0,000	0,068	0,076
22	74:25:0302210	Рабочий городок, 1	2023	237	156	индивидуальные теплогенераторы	0,028	0,000	0,000	0,000	0,068	0,076
23	74:25:0302210	Рабочий городок, 8	2023	135	89	индивидуальные теплогенераторы	0,016	0,000	0,000	0,000	0,068	0,076
24	74:25:0310401	Садовая, 2	2024	764	502	индивидуальные теплогенераторы	0,092	0,000	0,000	0,000	0,167	0,259
25	74:25:0303009	Свободы, 20	2024	509	335	Котельная №6	0,061	0,000	0,000	0,000	0,079	0,099
26	74:25:0303009	Свободы, 22	2024	522	344	Котельная №6	0,063	0,000	0,000	0,000	0,127	0,153
27	74:25:0302114	Советская, 2	2024	706	465	Котельная №6	0,085	0,000	0,000	0,000	0,100	0,132
28	74:25:0302501	Тесьминская 2-я, 123	2024	699	460	Котельная №5	0,084	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100