

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено
постановлением
Администрации
Златоустовского городского
округа



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА**

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**ГЛАВА 17
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОТЧЕТ ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ	3
---	---

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях	4
--	---

1. ОТЧЕТ ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Настоящий раздел сформирован на основе замечаний к проекту актуализации схемы теплоснабжения ЗГО до 2033 года (актуализация на 2024 год), размещенному в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), на официальном сайте Администрации ЗГО.

Проект был размещен на официальном сайте Администрации (https://zlat-go.ru/org/subdivision/mu_department_of_housing_and_communal_services_and_transport/skhema-teplosnabzheniya-zgo-aktualizatsiya-na-2024-god-2/) 28.08.2023 г. Срок завершения сбора замечаний и предложений – 04.09.2023г. (включительно).

Изменения по всем принятым замечаниям внесены в проект актуализации схемы теплоснабжения ЗГО на 2024 год и в соответствующие главы Обосновывающих материалов.

В таблицах 2-1 представлен перечень предложений и замечаний, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаний, от заинтересованных сторон.

.

Таблица 1. Перечень замечаний и предложений, поступивших в период размещения актуализированной Схемы теплоснабжения в официальных источниках и при проведении публичных слушаниях

№ п/п	№ книги, страницы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Принятое решение
ООО «Тепловик» (исх. № 38 от 30.08.2023 г.)				
1	УЧ, Глава 7	в замечании не представлен	по котельной СОШ № 18(19) необходимо с 2024 года и далее по годам показать потери тепловой энергии в сетях ЕТО (т.е. ООО «Тепловик») в кол-ве 8,758 Гкал, соответственно должна увеличиться выработка и отпуск тепловой энергии в сеть на это количество Гкал	Устранено
2	Утверждаемая часть, Глава 7	в замечании не представлен	по котельной 7 жил. участка необходимо изменить данные по 2023 году – т.е. показать данные, утвержденные в тарифе; необходимо изменить план 2024 года и далее по годам – выработка тепловой энергии, отпуск в сеть, потери в сетях (т.е. ООО «Тепловик») и полезный отпуск конечным потребителям	Устранено
АО «Златмаш» (263/10353 от 31.08.2023 г.)				
3	Глава 1 часть 7	в замечании не представлен	таблица 7-1 заменить данные в таблице	Устранено
4	Глава 1 часть 7	в замечании не представлен	таблица 7-2 заменить данные в таблице	Устранено
5	Глава 1 часть 10	в замечании не представлен	таблица 10-1 добавить в таблице показатели за 2022 год	Устранено
6	Глава 6	в замечании не представлен	таблица 4-1 заменить данные в таблице	Устранено
7	Глава 7	в замечании не представлен	таблица 13-3 заменить данные в таблице. Добавить строку «Отпуск в горячей воде населению» (по рекомендации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области)	Устранено
8	Глава 7	в замечании не представлен	добавить таблицу 13-4 «Баланс теплоносителя по источникам централизованного теплоснабжения» (по рекомендации Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области)	Устранено
9	Глава 10	в замечании не представлен	таблица 2-1 заменить данные в таблице	Устранено
10	Глава 10	в замечании не представлен	таблица 4-3 заменить данные в таблице	Устранено
11	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	таблица 2-5 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 13-3 главы 7	Устранено
12	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	- таблица 3-1 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 7-2 главы 1 часть 2	Устранено
13	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	- таблица 8-1 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 2-1 главы 10	Устранено
14	Утверждаемая	в замечании не	- таблица 8-4 данные в таблице должны соответствовать данным	Устранено

№ п/п	№ книги, страницы	Существующий текст	Предложения новой редакции	Принятое решение
	часть	представлен	в таблице 4-2 главы 10	
15	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	- таблица 8-5 данные в таблице должны соответствовать данным в таблице 4-3 главы 10.	Устранено
<u>МУП «Коммунальные сети» ЗГО (исх. № 787 от 04.09.2023 г.)</u>				
16	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	исключить в зоне (ЕТО № 2) с 2024 года источник ООО «ЗЭМЗ-Энерго»	Устранено
17	Утверждаемая часть	в замечании не представлен	Таблица 2.5 (Утверждаемая часть) по теплоисточнику № 26	Устранено